

**Главное управление
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области
(ГУ МЧС России по Свердловской области)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Ревда, ГО Дегтярск,
Полевского ГО управления надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области**

г. Полевской
(место составления акта)

“24” июня 2019г.
(дата составления акта)рта
17 ч. 30 мин.
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 152**

По адресу/адресам: Свердловская область, г. Полевской, мкр. Ялунина, 5
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 152 от 22.05.2019г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении
(плановая / внеплановая, документарная / выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Полевского городского
округа «Детский сад № 28 общеразвивающего вида»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«27» мая 2019г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 мин

«24» июня 2019г. с 11 час. 30 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 30 мин

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня/2 часа 30 мин
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы ГО Ревда, ГО
Дегтярск, Полевского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен(ы):** (заполняется при
проведении выездной проверки); заведующий МБДОУ ПГО «Детский сад № 28 общеразвивающего
вида» Мацуева Н.В. ✓ 22.05.2019г. в 15 час 15 мин

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Климов Эдуард Витальевич – старший инспектор ОНД и ПР ГО
Ревда, ГО Дегтярск, Полевского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство).

При проведении проверки присутствовали: заведующий МБДОУ ПГО «Детский сад № 28
общеразвивающего вида» Мацуева Наталья Витальевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требования, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Для помещения прачечной не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс пожароопасных зон. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статьи 18, 27. (необеспечение безопасности людей).

2. Выход на чердак не предусмотрен через противопожарный люк 2-го типа с размерами 0,6 x 0,8 м. Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст. 46, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 8.4. (не ограничено распространение пожара).

3. Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей объекта в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами (смонтированной ООО «Щит» в 2005 году в соответствии с рабочим проектом 009-1205-ПСиО), а именно, не организовал своевременную замену отдельных составляющих и частей систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей объекта (с учетом достижения ими предельного ресурса эксплуатации) регламентированной документацией на них. Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст.46, Федеральный закон от 29.12.2009г. № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» ст.5, ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» п.4.2, 5.1.7. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 61. (необеспечение безопасности людей).

4. Приемная группы № 3, горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников составляет менее 0,5 м. Федеральный закон от 22.08.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 54,83 Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы проектирования», пункт 13.3.6. (необеспечение безопасности людей).

5. Коридор 1-ого этажа, возле помещения прачечной, горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников составляет менее 0,5 м. Федеральный закон от 22.08.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 54,83 Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы проектирования», пункт 13.3.6. (необеспечение безопасности людей).

6. Отдельно стоящее складское здание, расположенное на территории учреждения, не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации. Федеральный закон от 27.12.2002г № 184 «О техническом регулировании» ст. 46, Нормы пожарной безопасности 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» п. 1, 4, таблица 1, таблица 3, Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 61. (необеспечение безопасности людей).

7. Коридор 1-ого этажа, левое крыло, над эвакуационным выходом, ведущим в безопасную зону (на лестничную клетку), отсутствует световой оповещатель «Выход». Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст. 46, Свод правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 5.3. (необеспечение безопасности людей).

8. Коридор 1-ого этажа, правое крыло, над эвакуационным выходом, ведущим в безопасную зону (на лестничную клетку), отсутствует световой оповещатель «Выход». Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст. 46, Свод правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 5.3. (необеспечение безопасности людей).

9. Музыкальный зал, над эвакуационным выходом, ведущим в безопасную зону (на лестничную клетку), отсутствует световой оповещатель «Выход». Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст. 46, Свод правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 5.3. (необеспечение безопасности людей).

10. Световые оповещатели «ВЫХОД», установленные на объекте защиты, не включены. Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст. 46, Свод правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 5.1., Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 43. (необеспечение безопасности людей).

11. Руководителем организации не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 50. (необеспечение безопасности людей).

12. Группа № 5, руководитель организации не обеспечил содержание наружной пожарной лестницы в исправном состоянии. Основные параметры и размеры, общие технические требования не соответствуют ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний». Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п.24. Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст. 46, ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний» п. 1.2. (не созданы условия для успешного тушения пожара).

13. Группа № 6, руководитель организации не обеспечил содержание наружной пожарной лестницы в исправном состоянии. Основные параметры и размеры, общие технические требования не соответствуют ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний». Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п.24, Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст. 46, ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний» п. 1.2. (не созданы условия для успешного тушения пожара).

14. Группа № 5, ширина эвакуационного выхода на открытую наружную пожарную лестницу составляет менее 0,8 метра (факт. 0,6 метра). Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 89, СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.5. (необеспечение безопасности людей)

15. Группа № 6, ширина эвакуационного выхода на открытую наружную пожарную лестницу составляет менее 0,8 метра (факт. 0,56 метра). Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 89, СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.5. (необеспечение безопасности людей)

16. Установленные двери кладовой для хранения костюмов имеют степень огнестойкости менее 0,6 часа. Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст. 46, СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» п. 1.82, Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 88, п. 2,3,13, таблица № 23, 24. (не ограничено распространение пожара)

17. Для помещения кладовой для хранения костюмов не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс пожароопасных зон. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статьи 18, 27. (необеспечение безопасности людей)

Лицо(а), допустившее нарушения: МБДОУ ПГО «Детский сад № 28 общеразвивающего вида», заведующий МБДОУ ПГО «Детский сад № 28 общеразвивающего вида» Мацуева Наталья Витальевна

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 152/1/86 от 24.06.2019г.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____ Э.В. Климов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Михайлова Наталья Викторовна, заведующий

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“24” _____ 06 2019г.

В.Климов
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Телефон доверия: ДНДиПР МЧС России (84992169999)
ГУ МЧС России по Свердловской области (83432629999)

**Главное управление
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области
(ГУ МЧС России по Свердловской области)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Ревда, ГО Дегтярск,
Полевского ГО управления надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области**

Предписание № 152/1/86

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Полевского
городского округа «Детский сад № 28 общеразвивающего вида», заведующему Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения Полевского городского округа «Детский
сад № 28 общеразвивающего вида» Мацуевой Наталье Витальевне

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица
правообладателя объекта защиты (гражданина) собственника имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского городского округа по пожарному надзору Покальнетова В.Н. от «22» мая 2019 года № 152, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. «27» мая 2019г., с 11 час. 30 мин. до 13 час. 00 мин «24» июня 2019г. проведена проверка

Старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, капитаном внутренней службы Климовым Эдуардом Витальевичем

(Должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего(-их) проверку)

объекта защиты Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
Полевского городского округа «Детский сад № 28 общеразвивающего вида», расположенного по
адресу: г. Полевской, мкр. Ялунина, 5

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующим Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения Полевского городского округа «Детский сад № 28 общеразвивающего вида» Мацуевой
Натальей Витальевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Для помещения прачечной определить категорию по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс пожароопасных зон.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статьи 18, 27.	03.06.2020	
2.	Выход на чердак предусмотреть через противопожарный люк 2-го типа с размерами 0,6 x 0,8 м.	Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст. 46, СНиП 21-01-97*	03.06.2020	

		«Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 8.4.	
3.	Руководителю организации обеспечить исправное состояние систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей объекта в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами (смонтированной ООО «Щит» в 2005 году в соответствии с рабочим проектом 009-1205-ПСиО), а именно, организовать своевременную замену отдельных составляющих и частей систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей объекта (с учетом достижения ими предельного ресурса эксплуатации) регламентированной документацией на них.	Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст.46, Федеральный закон от 29.12.2009г. № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» ст.5, ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» п.4.2, 5.1.7. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 61.	03.06.2020
4.	Приемная группы № 3, горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников выполнить не менее 0,5 м.	Федеральный закон от 22.08.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 54,83 Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы проектирования», пункт 13.3.6.	03.06.2020
5.	Коридор 1-ого этажа, возле помещения прачечной, горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников выполнить не менее 0,5 м.	Федеральный закон от 22.08.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 54,83 Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы проектирования», пункт 13.3.6.	03.06.2020
6.	Отдельно стоящее складское здание, расположенное на территории учреждения, оборудовать автоматической установкой пожарной сигнализации.	Федеральный закон от 27.12.2002г № 184 «О техническом регулировании» ст. 46, Нормы пожарной безопасности 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите	03.06.2020

		автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» п. 1, 4, таблица 1, таблица 3, Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 61.		
7.	Коридор 1-ого этажа, левое крыло, над эвакуационным выходом, ведущим в безопасную зону (на лестничную клетку), предусмотреть световой оповещатель «Выход».	Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст. 46, Свод правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 5.3.	03.06.2020	
8.	Коридор 1-ого этажа, правое крыло, над эвакуационным выходом, ведущим в безопасную зону (на лестничную клетку), предусмотреть световой оповещатель «Выход».	Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст. 46, Свод правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 5.3.	03.06.2020	
9.	Музыкальный зал, над эвакуационным выходом, ведущим в безопасную зону (на лестничную клетку), предусмотреть световой оповещатель «Выход».	Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст. 46, Свод правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 5.3.	03.06.2020	
10.	Световые оповещатели «ВЫХОД», установленные на объекте защиты, не включены.	Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст. 46, Свод правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 5.1., Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 43.	03.06.2020	
11.	Руководителю организации определить порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, фильтров и воздуховодов от	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 50.	03.06.2020	

	горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.			
12.	Группа № 5, руководителю организации обеспечить содержание наружной пожарной лестницы в исправном состоянии. Основные параметры и размеры, общие технические требования выполнить в соответствии ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний».	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п.24, Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст. 46, ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний» п. 1.2.	03.06.2020	
13.	Группа № 6, руководителю организации обеспечить содержание наружной пожарной лестницы в исправном состоянии. Основные параметры и размеры, общие технические требования выполнить в соответствии ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний».	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п.24, Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст. 46, ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний» п. 1.2.	03.06.2020	
14.	Группа № 5, ширину эвакуационного выхода на открытую наружную пожарную лестницу выполнить не менее 0,8 метра.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 89, СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.5.	03.06.2020	
15.	Группа № 6, ширину эвакуационного выхода на открытую наружную пожарную лестницу выполнить не менее 0,8 метра.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 89, СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.5.	03.06.2020	
16.	Установить двери кладовой для хранения костюмов со степенью огнестойкости не менее 0,6 часа.	Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст. 46, СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» п. 1.82, Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	03.06.2020	

		безопасности» ст. 88, п. 2,3,13, таблица № 23, 24.		
17.	Для помещения кладовой для хранения костюмов определить категорию по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс пожароопасных зон.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статьи 18, 27.	03.06.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Старший инспектор ОНД и ПР ГО Ревда, ГО Дегтярск,
Полевского городского округа УНД и ПР
ГУ МЧС России по Свердловской области
капитан внутренней службы Климов Э.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 29 » июль 2019 г.



М.Л.П.*

С предписанием ознакомлен, для исполнения получил(а):

заведующий магазином ООО «Арс 111»
Мельничук И.В.

(должность, фамилия, инициалы)

« 24 » 06 2019 г.

Иванов
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575805

Владелец Мацуева Наталья Витальевна

Действителен с 20.04.2021 по 20.04.2022