

Орган местного самоуправления
Управление образованием
Полевского городского округа
муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение Полевского
городского округа
«Детский сад № 28
общеразвивающего вида»
(МБДОУ ПГО «Детский сад № 28»)
ул. Розы Люксембург, 2, г. Полевской,
Свердловская обл., 623388,
тел. (34350) 3-58-23
ОКПО ОГРН 52331321/1026601606690
ИНН/КПП 6626011296/667901001

Начальнику ОНД и ПР ГО Ревда,
ГО Дегтярск, Полевского ГО
УНДиПР ГУ МЧС России по
Свердловской области
подполковнику внутренней службы

Покальнетову В.Н

28.07.2020г. № 50

На № _____ от _____

Отчет об исполнении предписаний

1. Предписание 153/1/85 по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара:

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Срок устранения нарушений требования пожарной безопасности	Информация о выполнении/не выполнении; причина невыполнения
2	Лестничная клетка, возле входа в группу № 6, выход на чердак предусмотреть через противопожарный люк 2-го типа с размерами 0,6 х 0,8 м.	10.06.2021	Выполнено Копия акта сдачи – приемки выполненных работ №548 от 15.07.2020г. прилагается
3	Лестничная клетка, возле входа в группу № 2, выход на чердак предусмотреть через противопожарный люк 2-го типа с размерами 0,6 х 0,8 м.	10.06.2021	Выполнено Копия акта сдачи – приемки выполненных работ №548 от 15.07.2020г. прилагается

2. Предписание 152/1/86 по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара:

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Срок устранения нарушений требований пожарной безопасности	Информация о выполнении/не выполнении; причина невыполнения
2	Выход на чердак предусмотреть через противопожарный люк 2-го типа с размерами 0,6 х 0,8 м.	10.06.2021	<p>Выполнено</p> <p>Копия акта сдачи – приемки выполненных работ №548 от 15.07.2020г. прилагается</p>

Заведующий МБДОУ ПГО
«Детский сад № 28»



Н.В. Мацуева

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575805

Владелец Мацуева Наталья Витальевна

Действителен с 20.04.2021 по 20.04.2022