

Орган местного самоуправления
Управление образованием
Полевского городского округа
муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение Полевского
городского округа
«Детский сад № 28
общеразвивающего вида»
(МБДОУ ПГО «Детский сад № 28»)
ул. Розы Люксембург, 2, г. Полевской,
Свердловская обл., 623388,
тел. (34350) 3-58-23
ОКПО ОГРН 52331321/1026601606690
ИНН/КПП 6626011296/667901001

103
Начальнику ОНД и ПР ГО Ревда,
ГО Дегтярск, Полевского ГО
УНДиПР ГУ МЧС России по
Свердловской области
подполковнику внутренней службы

Покальнетову В.Н

14.09.2020г. № 71

На № _____ от _____

Отчет об исполнении предписания

1. Предписание 153/1/85 по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара:

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Срок устранения нарушений требования пожарной безопасности	Информация о выполнении/не выполнении; причина невыполнения
4	Руководителю организации обеспечить исправное состояние систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей объекта в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами (смонтированной ООО «Щит» в 2005 году в соответствии с рабочим проектом 005-1105-ПСиО), а именно, организовать своевременную замену отдельных составляющих и частей автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей объекта (с учетом достижения ими предельного ресурса эксплуатации) регламентированной документацией на них.	10.06.2021	Выполнено Копия акта о приемки выполненных работ от 11.09.2020г. прилагается
7	Отдельно стоящее складское здание, расположенное на территории учреждения, оборудовать автоматической установкой пожарной сигнализации.	10.06.2021	Выполнено Копия акта о приемки выполненных работ от 11.09.2020г. прилагается

14.09.2020
П

108
Таким образом, на дату 14.09.2020г. предписание 153/1/85 от 24.06.2019г.
выполнено полностью.

Заведующий МБДОУ ПДО
«Детский сад № 28»



Н.В. Мацуева

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575805

Владелец Мацуева Наталья Витальевна

Действителен с 20.04.2021 по 20.04.2022