

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

№ 1

"09" ноября 2023г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта: детский сад

1.2. Полный почтовый адрес объекта 623385 Свердловская область, г.Полевской, ул. Розы Люксембург, 2

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 10 38 кв.м.

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____

кв.м- наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 6352 кв.м

1.4. Год постройки здания 1962г., последнего капитального ремонта 1982г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Полевского городского округа «Детский сад № 28 общеразвивающего вида», МБДОУ ПГО «Детский сад № 28».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail 623385 Свердловская область, г.Полевской, ул. Розы Люксембург, 2 (34350) 3-52-68, dc28.pgo@mail.ru

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.

1.9. Форма собственности государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация: Орган местного самоуправления Управление образованием Полевского городского округа.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, e-mail) 623380 Свердловская область, г.Полевской, ул.Коммунистическая, 23а (34350) 5-48-80, polevuo@mail.ru.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)) дошкольное образование.

2.2 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети.

2.3 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью: -

2.4 Виды услуг реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности

2.5 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость, пропускная способность: 120 .

2.7 Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) остановка «Кафе Ласточка», «Детская поликлиника», автобус 5,9,11,12,13,15; наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 100-200 метров

3.2.2 время движения (пешком) 5 минут.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет со стороны Роза Люксембург.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: регулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: визуальная.

3.2.6 Перепады высоты на пути (съезды с тротуара и др.): есть, нет: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (описать): нет.

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ /п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
	с нарушениями зрения	ВНД
	с нарушениями слуха	ДУ
	с нарушениями умственного развития	А

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*>					
		К для передвигающ ихся на креслах- колясках	О с другими нарушениями опорно- двигательного аппарата	С с нарушениями зрения	Г с нарушениями слуха	У с умственными нарушениями	Для всех категорий маломобильны х групп населения <***>
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ	ДП	ДЧ	ДП	ДП	ДЧ
2.	Вход (входы) в здание	ДУ	ДЧ	ДЧ	ДП	ДП	ДУ
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	НЕТ	ДЧ	ДУ	ДП	ДП	ДУ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	ДЧ	НЕТ	ДЧ	ДП	НЕТ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	НЕТ	ДУ	ДУ	ДП	ДП	ДУ
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП	ДП	ДУ	ДУ	ДП	ДУ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП
8.	Все зоны и участки <***>	НЕТ	ДУ	НЕТ	ДУ	ДП	НЕТ

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: Не доступно для инвалидов на колясках и инвалидом по зрению

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
1	2	3	4	5	6
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)		Приобретение и установка визуальной информации, тактильных обозначений		
2.	Вход (входы) в здание	Не нуждается			
3.	Путь (пути) движения внутри здания		Установка информационных средств на объекте,	ТСР	
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)		Установка речевых информаторов и маяков, экранов и текстовых табло для дублирования текстовой информации,	ТСР	
5.	Санитарно-гигиенические помещения		Установка опорных поручней, кнопки вызова, тактильных обозначений		альтернативной формы обслуживания
6.	Система информации и связи (на всех зонах)		Привести в соответствие СП 59.13330.2020 п.п 6.5.		
7.	Пути движения к объекту	-	Устранение дефектов асфальтового покрытия, маркировка, указатели, парковка		
8.	Все зоны и участки		Реализация мероприятий дорожной карты для адаптации объекта, Разработка проектно-сметной документации для устранения недостатков. Капитальный ремонт входной . Для полной доступности объекта для всех категорий инвалидов		

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения: нет

4.3. Для принятия решения не требуется, требуется (нужное подчеркнуть):
согласование с уполномоченной организации о состоянии доступности
объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),
предлагается: не требуется

5. Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и представляемых
на них услуг (далее – Паспорт доступности объекта) разработан комиссией по
проведению обследования и паспортизации объекта социальной инфраструктуры
и представляемых на них услуг (далее – Комиссия)

Председатель комиссии заведующий  Е.В.Мамаева


Члены Комиссии:

зам. председателя ПГО ООО ВОИ  О.Б. Ларионова

заместитель заведующего по АХЧ  И.А.Плохинская

специалист по ОТ  Е.В.Глазырина

6. Копия паспорта доступности объекта направлена 21.11.2023 (дата)



(наименование территориального отраслевого исполнительного органа
государственной власти Свердловской области _____) для
размещения информации о состоянии доступности объекта социальной
инфраструктуры и представляемых на них услуг для инвалидов и других
маломобильных групп населения Свердловской области в автоматизированной
информационной системе "Доступная среда Свердловской области". В
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ ПГО
«Детский сад № 28»

Е.В.Мамаева

« 09 » * 2013 г.

АНКЕТА

(Информация об объекте социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ _____

1. Общие сведения об объекте

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: детский сад .

1.2. Адрес объекта 623385 Свердловская область, г.Полевской, ул. Розы Люксембург, 2

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1038 кв.м.

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.

1.4. Год постройки здания 1962г., последнего капитального ремонта 1982г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Полевского городского округа «Детский сад № 28 общеразвивающего вида»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 623385 Свердловская область, г.Полевской, ул. Розы Люксембург, 2., (34350) 3-52-68.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование): орган местного самоуправления Управление образованием Полевского городского округа.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 623380 Свердловская область, г.Полевской, ул. Коммунистическая, 23а., (34350) 5-48-80

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое дошкольное образование.



- 2.2 Виды оказываемых услуг реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности.
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения; нарушениями слуха, нарушениями умственного развития нет.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость, пропускная способность 120 .
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта остановка «Кафе Ласточка», «Детская поликлиника», автобусы 6 5,9,11,12,13,15. наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 100-200 метров.
- 3.2.2 время движения (пешком): 5 минут.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, со стороны улицы Роза Люксембург.
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией таймером: нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет: нет.
- Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: нет.

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом 35-101-2001


№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Приобретение и установка визуальной информации, тактильных обозначений
2	Вход (выход) в здание	Ремонт входной площадки
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Установка информационных средств на объекте, Приобретение средство подъема
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Установка речевых информаторов и маяков, экранов и текстовых табло для дублирования текстовой информации,
5	Санитарно-гигиенические помещения	Установка опорных поручней, кнопки вызова, тактильных обозначений
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Изготовление установка табличек Приобретение и установка световых и информационных табло. Привести в соответствие СП 59.13330.2020 п.п 6.5.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Устранение дефектов асфальтового покрытия, маркировка, указатели, парковка
8	Все зоны и участки	Реализация мероприятий дорожной карты для адаптации объекта, Разработка проектно-сметной документации для устранения недостатков. Для полной доступности объекта для всех категорий инвалидов

Размещенные информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано _____

Подпись, Ф.И.О., должность: координаты для связи уполномоченного представителя объекта) _____



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ _____ « ____ » _____ 20__ г.

г. Полевской

Наименование территориального
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: детский сад
1.2. Адрес объекта 623385 Свердловская область, г.Полевской, ул. Розы Люксембург,2
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1038 кв.м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 6352 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1962 г., последнего капитального ремонта 1982 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____,
капитального _____
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Полевского городского округа» Детский сад № 28 общеразвивающего вида». (МБДОУ ПГО «Детский сад № 28 общеразвивающего вида»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 623385 Свердловская область, г.Полевской, ул. Розы Люксембург,2., (34350) 3-52-68, dc28.pgo@mail.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое
дошкольное образование.
2.2 Виды оказываемых услуг реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности.
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на колясках; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения; нарушениями слуха, нарушениями умственного развития нет.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 120 .
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): остановки «Кафе Ласточка», «Детская поликлиника», автобусы: 5,9,11,12,13,15. наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 100-200 метров.
- 3.2.2 время движения (пешком) 5 минут.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймер: нет: регулируемые.
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет: визуальная.
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет.
- Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом С 101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ		9,10,11
2	Вход (входы) в здание	ДУ		1,11
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ		12,14,15
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	НЕТ		5,16
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		2,3,4
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		11,17
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП		СХЕМА

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Не доступно для инвалидов на колясках и инвалидом по зрению

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, управленческое решение
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Управленческое решение
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт , организационное решение
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Управленческое решение
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Устранение дефектов асфальтового покрытия, маркировка, указатели, парковка
8.	Все зоны и участки	Реализация мероприятий дорожной карты для адаптации объекта, Разработка проектно-сметной документации для устранения недостатков. Капитальный ремонт входной группы. Для полной доступности объекта для всех категорий инвалидов

4.2. ~~Порядок~~ проведения работ: по мере поступления финансирования.
в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: соблюдение минимальных требований доступности для инвалидов и маломобильных групп населения.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта):

ОМС Управление образованием ПГО.

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- 1. Территории, прилегающей к объекту на _____.
- 2. Входа (входов) в здание на _____.
- 3. Путей движения в здании на _____.
- 4. Зоны целевого назначения объекта на _____.
- 5. Санитарно-гигиенических помещений на _____.
- 6. Системы информации (и связи) на объекте на _____.
- Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____.
- Позэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____.
- Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)
Скрин карты от автобуса _____

Руководитель рабочей группы
заведующий МБДОУ ПГО «Детский сад № 28» Е.В.Мамаева
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Члены рабочей группы:

Заместитель заведующего по АХЧ И.А.Плохинская
(Должность, Ф.И.О.)

[Signature]
[Signature]

Специалист по ОТ Е.В.Глазырина
(Должность, Ф.И.О.)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов Ознакомлен:

Полевская городская местная организация Свердловской области
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов»

Зам.председателя. Ларионова О.Б.



представители организации,
расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)

(Должность, Ф.И.О.)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20 ____
(протокол № _____)
Комиссией
(название) _____

**I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	9	СНиП 35-01-2001 Отсутствует маркировка, направляющие полосы, тактильные обозначения	К,О,С, Г,У	Маркировка калитки, направляющие полосы, установка визуальной информации и тактильных обозначений	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	10,11	-	-	-	-
1.3	Лестница (наружная)	нет	-		-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-		-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет			п. 5.2 СП35-01-2001) Не оборудованы места для инвалидов . Нет автостоянки		Оборудование автостоянки,	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне		Реконструкция зоны				Приобретение и установка визуальной информации, тактильных обозначений	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию	ДЧ		9,10,11	Текущий ремонт

Комментарий к заключению: _____ Доступно частично _____

I Результаты обследования:**2. Входа (входов) в здание**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка	есть		1	-	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть		11	Неровности покрытия		Ремонт входной площадки	текущий
2.5	Тамбур	есть	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДУ		1,11	Текущий ремонт

Комментарий к заключению: _____ Доступно условно _____

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		15	СП59.13330.2020 п.п.6.5.2 -отсутствуют тактильные и визуальные таблички направления, -отсутствуют тактильные обозначения кабинетов.	С,У,Г	Установка табличек,	текущий
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		12, 14	СП59.13330.2020 - п.п.5.1.13, 5.1.14 С двух сторон одной многомаршевой внешне лестниц следует предусматривать непрерывные по всей их длине ограждения и поручни в соответствии с ГОСТ Р 51261.	О,С,Г	Установка перил	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Отсутствие пандуса (устройство подъема)	К, О,С	ТСР	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			-	-	-	-
3.5	Дверь	есть		-	-	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть						!
	ОБЩИЕ требования к зоне				СП59.13330.2020 п.п 7.1.4. Отсутствуют тактильные обозначения, направляющие полосы, пандусы.		Установка тактильных табличек, направляющих полос, пандуса, понижение порогов	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания	ДУ		12,14,15	Текущий ремонт, управленческое решение

Комментарий к заключению: _____ Доступно условно с помощью работников организации

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		5,16	СП 59.13330.2020 Отсутствие спец. Оборудование для глухих и слабослышащих.	,О,С, Г	Приобретение спец. Оборудования для обучения инвалидов по зрению и слуху, оборудование специальных мест для инвалидов по слуху, зрению, колясочников	
4.2	Зальная форма обслуживания	есть						
4.3	Кабина индивидуального обслуживания	есть						
4.5	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.4	Прилавочная форма обслуживания	Нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения	внд		5, 16	

Комментарий к заключению: Недоступно для инвалидов на колесках инвалидов по зрению , частично доступно для инвалидов по слуху

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		2,3,4	СП 59.13330.2020 п.п.6.3.Отсутствуют тактильные обозначения, кнопка вызова помощи, поручни, Дверной проем менее 70 см	К, С,О	Установка опорных поручней, кнопки вызова, тактильных обозначений	текущи й
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДУ		2,3,4	Текущий ремонт, управленческое решение

Комментарий к заключению: _____ Доступно условно _____

I Результаты обследования
6. Системы информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		17				
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствует визуального оповещение	Г	Приобретение и установка световых и информационных табло	Управленческое решение
6.3	Тактильные средства	есть		11	Отсутствует информация на языке Брайля	С	Приобретение и установка табличек	
	ОБЩИЕ требования к зоне	Отсутствие световых маячков, ярких знаков и табличек, тактильных знаков, информация на языке Брайля				Изготовление установка табличек Приобретение и установка световых и информационных табло. Привести в соответствие СП 59.13330.2020 п.п 6.5.		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД		11, 17	Управленческое решение

Комментарий к заключению: _____ недоступно для инвалидов по зрению и инвалидов по слуху.








8-34350-3-52-66













ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

A row of seven informational cards with red borders. The cards contain text, diagrams, and illustrations related to fire safety. The first card shows a person using a fire extinguisher. The second card shows a fire alarm pull station. The third card shows a fire extinguisher and a fire. The fourth card shows a fire alarm pull station. The fifth card shows a fire alarm pull station. The sixth card shows a fire alarm pull station. The seventh card shows a fire alarm pull station.

ВРЕМЯ ВЫХОДА ИЗ ПОМЕЩЕНИЯ

Время выхода из помещения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

ПРАВИЛА ЭВАКУАЦИИ
Помещение: _____
Эвакуационный маршрут: _____
Исходный пункт: _____

В случае возникновения пожара необходимо:

- 1. Немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 01.
- 2. Немедленно покинуть помещение по эвакуационному маршруту.
- 3. Не пользоваться лифтами.
- 4. Не возвращаться в помещение.
- 5. Не использовать для эвакуации лестницы, балконы, подоконники.
- 6. Не пытаться тушить пожар самостоятельно.
- 7. Не паниковать.
- 8. Не пытаться бороться с огнем, если нет возможности.
- 9. Не пытаться прорываться через задымленные помещения.
- 10. Не пытаться прорываться через двери, если они горячие.

ВРЕМЯ ВЫХОДА ИЗ ПОМЕЩЕНИЯ

Время выхода из помещения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

ПРАВИЛА ЭВАКУАЦИИ
Помещение: _____
Эвакуационный маршрут: _____
Исходный пункт: _____

В случае возникновения пожара необходимо:

- 1. Немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 01.
- 2. Немедленно покинуть помещение по эвакуационному маршруту.
- 3. Не пользоваться лифтами.
- 4. Не возвращаться в помещение.
- 5. Не использовать для эвакуации лестницы, балконы, подоконники.
- 6. Не пытаться тушить пожар самостоятельно.
- 7. Не паниковать.
- 8. Не пытаться бороться с огнем, если нет возможности.
- 9. Не пытаться прорываться через задымленные помещения.
- 10. Не пытаться прорываться через двери, если они горячие.

ВРЕМЯ ВЫХОДА ИЗ ПОМЕЩЕНИЯ

Время выхода из помещения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

ПРАВИЛА ЭВАКУАЦИИ
Помещение: _____
Эвакуационный маршрут: _____
Исходный пункт: _____

В случае возникновения пожара необходимо:

- 1. Немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 01.
- 2. Немедленно покинуть помещение по эвакуационному маршруту.
- 3. Не пользоваться лифтами.
- 4. Не возвращаться в помещение.
- 5. Не использовать для эвакуации лестницы, балконы, подоконники.
- 6. Не пытаться тушить пожар самостоятельно.
- 7. Не паниковать.
- 8. Не пытаться бороться с огнем, если нет возможности.
- 9. Не пытаться прорываться через задымленные помещения.
- 10. Не пытаться прорываться через двери, если они горячие.

ВРЕМЯ ВЫХОДА ИЗ ПОМЕЩЕНИЯ


Время выхода из помещения


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

ПРАВИЛА ЭВАКУАЦИИ
Помещение: _____
Эвакуационный маршрут: _____
Исходный пункт: _____

В случае возникновения пожара необходимо:

- 1. Немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 01.
- 2. Немедленно покинуть помещение по эвакуационному маршруту.
- 3. Не пользоваться лифтами.
- 4. Не возвращаться в помещение.
- 5. Не использовать для эвакуации лестницы, балконы, подоконники.
- 6. Не пытаться тушить пожар самостоятельно.
- 7. Не паниковать.
- 8. Не пытаться бороться с огнем, если нет возможности.
- 9. Не пытаться прорываться через задымленные помещения.
- 10. Не пытаться прорываться через двери, если они горячие.









58



Заключение

о результатах обследования объекта в сфере труда и занятости, социальной защиты, здравоохранения, образования, информации и связи, культуры, физической культуры и спорта, ЖКХ, транспорта, торговли, общественного питания, бытового обслуживания в части обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов
(сферу жизнедеятельности инвалидов подчеркнуть)


Наименование объекта: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Полевского городского округа «Детский сад № 28 общеразвивающего вида» по адресу: ул. Розы Люксембург, д.2

Дата проведения обследования 09.11.2023

Обследование проводилось: Мамаева Е.В., заведующий, Плохинская И.А., зам.заведующего по АХЧ, Глазырина Е.В., спец.по ОТ, Ларионова О.Б., уполномоченный представитель Полевской городской организации Всероссийского общества инвалидов.

Нормы федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ	Установлено соблюдение норм	Выявлено несоблюдение норм	Рекомендуемый срок устранения нарушений
1	2	3	4
Обеспечение доступности к месту предоставления услуги (или её предоставление по месту жительства или в дистанционном режиме)	При показаниях оказывается дистанционно	Только в сопровождении взрослого	
Проведение инструктирования (обучения) сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам		Проведен 15.03.2023 года	
Выделение на автостоянке не менее 10% мест для парковки автомобилей инвалидами и соблюдение порядка их использования		Место не выделено	
Возможность самостоятельного передвижения по территории объектов, на которых предоставляются услуги		нет	
Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата		Только в сопровождении взрослого	По мере финансирования,
Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг	Сопровождение взрослого		
Дублирование звуковой и зрительной информации, в т.ч. с использованием шрифта Брайля		Отсутствует	По мере финансирования
Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка		Отсутствует	По мере финансирования
Устройство входных групп с учётом потребностей инвалидов		Отсутствует	По мере финансирования

Планируемая дата повторного обследования: _____
Подпись лица, ответственного за проведение обследования: И.А. Плохинская



Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта.

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Нет
2	Сменные кресла-коляски	Нет
3	Адаптированные лифты	Нет
4	Поручни	Да
5	Пандусы	Нет
6	Подъемные платформы (аппарели)	Нет
7	Раздвижные двери	Да
8	Доступные входные двери	Да
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Да
10	Доступная ширина дверных проемов и стенах, лестничных маршей, площадок	Да
11	Надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Нет
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации- знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Нет
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации, зрительной информации	Нет
14	Иные	

Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов.

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков
1	Наличие при входе объект вывески с названием организации, графиком работы, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	Да
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Да
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Да
4	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении услуг	Да
5	Предоставление услуг с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Да
6	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жесткого языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	При необходимости
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Нет

8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты РФ	Да
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Нет. В музыкальном зале не присутствует индукционная петля и звукоусиливающая аппаратура. Учебные кабинеты не оборудованы звукоусиливающей аппаратурой
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Да, с учетом Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению», согласно уровню АА
11	Обеспечение предоставления услуг тьютера ассистента	Да нет
12	Иные	

Ознакомлен:

Представители общественных организаций инвалидов:

зам.председателя ПГО ООО ВОИ _____

О.Б. Ларионова

Дата _____

